

Informe o ano			2025	Informe o quadrimestre		01			
			Belém Novo	Ilha da Pintada	Menino Deus	Moinhos de Vento	São João	Tristeza	PORTO ALEGRE
VIGILÂNCIA	CLORO LIVRE	Número Amostras	41	4	93	28	80	9	255
		Média	1,18	1,70	1,06	1,17	1,01	1,12	1,09
		Desvio Padrão	0,49	0,23	0,59	0,63	0,60	0,39	0,58
		Máximo	2,4	2,1	2,4	2,6	2,9	1,8	2,9
		Mínimo	0,0	1,5	0,1	0,1	0,1	0,5	0,0
		Adequação	95,1%	100,0%	93,5%	96,4%	98,8%	100,0%	96,1%
	CLORO TOTAL	Número Amostras	1		10	1	2		14
		Média	0,10		1,95	2,10	1,35		1,74
		Desvio Padrão	0,00		0,85	0,00	0,45		0,90
		Máximo	0,1		3,3	2,1	1,8		3,3
		Mínimo	0,1		0,2	2,1	0,9		0,1
		Adequação	0,0%		60,0%	100,0%	0,0%		50,0%
	Adequação de cloro		97,6%	100,0%	96,8%	100,0%	98,8%	100,0%	98,0%
	TURBIDEZ	Número Amostras	41	4	93	28	80	9	255
		Média	0,56	0,33	0,69	0,83	0,66	0,40	0,66
		Desvio Padrão	0,22	0,04	0,52	1,39	0,30	0,16	0,60
		Máximo	1,5	0,4	3,7	7,9	2,0	0,6	7,9
		Mínimo	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
		Adequação	100,0%	100,0%	100,0%	96,4%	100,0%	100,0%	99,6%
	FLUORETO	Número Amostras	32	4	76	23	67	8	210
		Média	0,62	0,70	0,65	0,64	0,65	0,63	0,64
		Desvio Padrão	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,04	0,06
		Máximo	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8
		Mínimo	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5
		Adequação	90,6%	100,0%	100,0%	95,7%	95,5%	100,0%	96,7%
	COLI	Número Amostras	41	4	95	30	80	9	259
		Adeq Coli Totais	95,1%	100,0%	93,7%	90,0%	95,0%	88,9%	93,8%
		Adeq E. coli	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Atualizado até julho 2025