DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
Gerência de Tratamento de Água

Período: De 01/08/2025 até 31/08/2025

Valores médios do Sistema Geral de Distribuição

MÊS	ANO	pH	Turbidez (Máximo 5,0 UT)	Cor Aparente (Máximo 15 mg Pt-Co/L)	Cloro Residual Livre (Mínimo 0,2 mg Cl²/L)	Cloro Residual Combinado (Mínimo 2,0 mg Cl²/L)	Coliformes Totais (Ausência em 100 mL)
08	2025	6,3	0,30	3	1,03	0,92	Ausente

* Valores médios do sistema geral de distribuição de Porto Alegre, que compreende os seguintes sistemas:SAA - Belém Novo, SAA - Ilha da Pintada, SAA - Menino Deus, SAA - Moinhos de Vento, SAA - São João, SAA - Tristeza

Amostras analisadas e valores médios por Sistema

			pH				Turbidez (Máximo 5,0 UT)				Cor Aparente (Máximo 15 mg Pt-Co/L)				Cloro Residual (mín. 0,2 mg CRL/L ou >2,0 mg CRC/L)					Coliformes Totais (Ausência em 100 mL)			
SISTEMA DE ABASTECIMENTO	MÊS	ANO	Amostras Exigidas	Amostras Realizadas	Amostras Conformes	Média pH	Amostras Exigidas	Amostras Realizadas	Amostras Conformes	Média Turbidez	Amostras Exigidas	Amostras Realizadas	Amostras Conformes	Média Cor	Amostras Exigidas	Amostras Realizadas	Amostras Conformes	Média CRL	Média CRC	Amostras Exigidas	Amostras Realizadas	Amostras Conformes	Média CT
SAA - Belém Novo	08	2025	150	184	184	6,3	150	184	184	0,50	150	184	184	<3	150	184	184	1,08	0,93	150	184	183	A
SAA - Ilha da Pintada	08	2025	10	39	39	6,3	10	39	39	0,80	10	39	39	3	10	39	39	1,02	0,62	10	39	38	A
SAA - Menino Deus	08	2025	225	265	265	6,2	225	265	265	0,50	225	265	264	3	225	265	265	0,51	1,66	225	265	264	A
SAA - Moinhos de Vento	08	2025	115	146	146	6,2	115	146	146	0,50	115	146	146	3	115	146	146	1,02	0,85	115	146	144	A
SAA - São João	08	2025	213	258	258	6,2	213	258	258	0,70	213	258	258	4	213	258	258	1,21	0,75	213	258	257	A
SAA - Tristeza	08	2025	42	56	56	6,4	42	56	56	0,55	42	56	56	<3	42	56	56	1,33	0,69	42	56	55	A

Legenda:

Coluna "Média CT": A = Ausente, P = Presente

Cloro Residual: CRL = Cloro residual livre, CRC = Cloro residual combinado.

Nota: O teor mínimo de Cloro Residual na água potável a ser atendido, segundo a legislação, deverá ser de 0,2 mg Cl2/L para o Cloro Livre ou de 2,0 mg Cl2/L para o Cloro Residual Combinado. No que se refere ao processo de desinfecção, o DMAE faz uso de processos alternativos de desinfecção, com dióxido de cloro, permitido pela legislação. A eficiência desta medida é comprovada por meio da inativação microbiológica, verificada pela ausência de coliformes totais.