


COMANDO E PROTEÇÃO DO DISJUNTOR DJ.752

COMANDO E MOTOR
ALIMENTAÇÃO 125 Vcc

FECHAMENTO LOCAL/TLC
RELICAMENTO 79

ABERTURA LOCAL/TLC
PROTEÇÕES 50/51-81

SUPERVISÃO DO CIRCUITO
DE ABERTURA



LUIZ PIAZZA	LUIZ PIAZZA	REVISÃO GERAL	01	MAR/2020	
LUIZ PIAZZA	LUIZ PIAZZA	EMIÇÃO INICIAL	00	DEZ/2019	
DESENHO	PROJETO	MODIFICAÇÃO	REV.	DATA	
DMAR/ENGº/ARQº FISCAL DE OBRA	ENG. ELET. ADRIANO ROQUE DE ARRUDA				
EMPRESA/ENGº/ARQº RESP. EXECUÇÃO	ENG. ELET. LUIZ EDUARDO PIAZZA	CREA	RS069970-D		

52FX	FINDER	55/B6
14-11	Q	b
12-11	Q	b
22-21	Q	b
24-21	Q	b
32-31	Q	b
34-31	Q	b

52AX	FINDER	55/B10
14-11	Q	b
12-11	Q	b
22-21	Q	b
24-21	Q	b
32-31	Q	b
34-31	Q	b

Prefeitura Municipal de Porto Alegre

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Diretoria de Gestão e Desenvolvimento

SE PONTA DO ARADO 69/13,8 kV-10/12,5 MVA

PROJETO ELÉTRICO

PAINEL PDETA – ESQUEMA FUNCIONAL DO DJ.752

ECOLUX

Engenharia Elétrica

RUA LADISLAU NETO

Nº 504 – PORTO ALEGRE/RS

ecolux@ecolux-rs.com.br

FICHA DO PROJETO/CÓDIGO DA OBRA:

4600

DESENHO

LUIZ PIAZZA

ESCALA

SEM ESCALA

DATA

DEZ/19

PRANCHAS

55/68

ENGº/ARQ. FISCAL DE PROJETO DO DMAE

ENGº ADRIANO ROQUE DE ARRUDA

GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS – GEPO

ENG. MARCO A. GIL FACCHIN

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO – GPla

ENG. AIRANA R. DO CANTO

CÓDIGO DO PROJETO/PROCESSO

SE69 900 2E 055