CIRCUITO DE ABERTURA DO DISJUNTOR – DJ.352

PROTEÇÃO 63T | PROTEÇÃO 63C | PROTEÇÃO 20 | SUP. CIRC. 86T | PROTEÇÃO 86T | PROTEÇÃO 50AT | PROTEÇÃO 87

DISP. AUXILIARES DO DJ.352 EM 125 Vcc

SUP. DE TENSÃO | MOTOR | BLOQUEIO GERAL DE SF6 | CONTADOR DE MANOBRAS | SUPERVISÃO DE TENSÃO



20X
FINDER

14–11	a	34/C10
12–11	b	
22–21	b	
24–21	a	43/C11
32–31	b	
34–31	a	

86T
SEMITRANS/RDBA7–20E

	VIG.	DISP.			VIG.	DISP.	
9–10		X	37/C7	25–26		X	
11–12	X		35/C2	27–28	X		
13–14		X	33/C10	29–30		X	
15–16	X			31–32	X		
17–18		X	43/C2	33–34		X	
19–20	X		35/F2	35–36	X		
21–22		X	39/C10				
23–24	X						

K30

21–22	b	11.9.1
31–32	b	44/C3

K32

21–22	b	11.9.1
31–32	b	44/C4

63TX
FINDER

14–11	a	34/C1
12–11	b	
22–21	b	
24–21	a	43/C10
32–31	b	
34–31	a	

63CX
FINDER

14–11	a	34/C3
12–11	b	
22–21	b	
24–21	a	43/C11
32–31	b	
34–31	a	

LUIZ PIAZZA	LUIZ PIAZZA	REVISÃO GERAL	01	MAR/2020
LUIZ PIAZZA	LUIZ PIAZZA	EMISSÃO INICIAL	00	DEZ/2019
DESENHO	PROJETO	MODIFICAÇÃO	REV.	DATA
DMAE/ENGª/ARQª FISCAL DE OBRA		ENG. ELET. ADRIANO ROQUE DE ARRUDA		
EMPRESA/ENGª/ARQª RESP. EXECUÇÃO		ENG. ELET. LUIZ EDUARDO PIAZZA	CREA	RS069970–D

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
DMAE

Diretoria de Gestão e Desenvolvimento

SE PONTA DO ARADO 69/13,8 kV–10/12,5 MVA

PROJETO ELÉTRICO
PAINEL PDTR – ESQUEMA FUNCIONAL

ECOLUX Engenharia Elétrica
RUA LADISLAU NETO Nº 504 – PORTO ALEGRE/RS
ecolux@ecolux-rs.com.br

FICHA DO PROJETO/CÓDIGO DA OBRA: 4600 | DESENHO: LUIZ PIAZZA
ESCALA: INDICADA | DATA: DEZ/19 | PRANCHA: 37/68

ENG/ARQ. FISCAL DE PROJETO DO DMAE: ENGª ADRIANO ROQUE DE ARRUDA
GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS – GEPO: ENG. MARCO A. GIL FACCIN
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO – GPLA: ENG. AIRANA R. DO CANTO
CÓDIGO DO PROJETO/PROCESSO: SE69 900 2E 037