ALIMENTAÇÕES AUXILIARES 125 Vcc DA UNIDADE TERMINAL REMOTA

62/G7

XCC 1 2 3 4

Q1 16A

DPS

E1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q2 2x6A

66/B1

Q4 10A

OUTPUT OK

OUTPUT 24VCC

INPUT 125VCC (AC2, GND, AC1)

SWITCHING POWER SUPPLY

GATEWAY

SWITCH – SW1

ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL 125Vcc

MICRO – PC1

ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL 125Vcc

E4 1 2 3 4 5 6

ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE 24Vcc

ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE 24Vcc

CONVERSOR CC/CA – 300W

TOMADA 1 2P+T

TOMADA 2 2P+T

LUIZ PIAZZA	LUIZ PIAZZA	REVISÃO GERAL	01	MAR/2020
LUIZ PIAZZA	LUIZ PIAZZA	EMISSÃO INICIAL	00	DEZ/2019
DESENHO	PROJETO	MODIFICAÇÃO	REV.	DATA
DMAE/ENG°/ARQ° FISCAL DE OBRA		ENG. ELET. ADRIANO ROQUE DE ARRUDA		
EMPRESA/ENG°/ARQ° RESP. EXECUÇÃO		ENG. ELET. LUIZ EDUARDO PIAZZA	CREA	RS069970-D

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
DMAE

Diretoria de Gestão e Desenvolvimento

SE PONTA DO ARADO 69/13,8 kV–10/12,5 MVA

PROJETO ELÉTRICO

PAINEL UTR – ALIMENTAÇÕES ELÉTRICAS

ECOLUX Engenharia Elétrica
RUA LADISLAU NETO N° 504 – PORTO ALEGRE/RS
ecolux@ecolux-rs.com.br

FICHA DO PROJETO/CÓDIGO DA OBRA: 4600
DESENHO: LUIZ PIAZZA
ESCALA: SEM ESCALA
DATA: DEZ/19
PRANCHA: 67/68

ENG/ARQ. FISCAL DE PROJETO DO DMAE: ENG° ADRIANO ROQUE DE ARRUDA
GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS – GEPO: ENG. MARCO A. GIL FACCIN
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO – GPLA: ENG. AIRANA R. DO CANTO
CÓDIGO DO PROJETO/PROCESSO: SE69 900 2E 067