

TRANSFORMADORES DE CORRENTE DE PROTEÇÃO


TC7.8.9  
200/5A  
10B200

TRANSFORMADOR TR-01  
69+-8x1,25 %/13,8 kV  
10/12,5 MVA – Z= 10 %

TC10.11.12  
600/5A  
10B200

TC13 (FABRICANTE)


TC14 (FABRICANTE)



TC's DE BUCHAS DO TRANSFORMADOR

- OBS. 1: TRANSFORMADOR SERÁ FORNECIDO COM OS TC's 7.8.9 E 10.11.12 DEFINIDOS ATRAVÉS DO ESTUDO DE COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE
- OBS. 2: TRANSFORMADOR SERÁ FORNECIDO COM OS TC's 13 E 14 (IMAGEM TÉRMICA E REGULAÇÃO) CONFORME FABRICANTE

PDTR



PDTR

