

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

INTERTRAVAMENTOS

INTERTRAVAMENTO SECCIONADOR

SC.329


ABERTURA SOB CARGA

SISTEMA DE PROTEÇÃO DO ÓLEO DO TR-01

PRESSÃO N2 ABAIXO
DE 200 PSI

SOBREPRESSÃO / FALHA NO SISTEMA

VÁCUO /
CILINDRO N2 VAZIO



dNX		dPX		dVX	
FINDER		FINDER		FINDER	
14-11	o	14-11	o	14-11	o
12-11	b	12-11	b	12-11	b
22-21	b	22-21	b	22-21	b
24-21	o	24-21	o	24-21	o
32-31	b	32-31	b	32-31	b
34-31	o	34-31	o	34-31	o
	34/C5		34/C7		34/C8
	45/D2		45/D3		45/D4

LUIZ PIAZZA				LUIZ PIAZZA				REVISÃO GERAL				01			
LUIZ PIAZZA				LUIZ PIAZZA				EMIÇÃO INICIAL				00			
DESENHO				PROJETO				MODIFICAÇÃO				REV.			
DMAE/ENGº/ARQº				FISCAL DE OBRA				ENG. ELET. ADRIANO ROQUE DE ARRUDA							
EMPRESA/ENGº/ARQº				RESP. EXECUÇÃO				ENG. ELET. LUIZ EDUARDO PIAZZA				CREA			
												RS069970-D			
<p>Prefeitura Municipal de Porto Alegre DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>EDMAE</p> <p>Diretoria de Gestão e Desenvolvimento</p> <p>SE PONTA DO ARADO 69/13,8 kV-10/12,5 MVA</p> <p>PROJETO ELÉTRICO PAINEL PDTR – ESQUEMA FUNCIONAL</p>															
<p>ECOLUX Engenharia Elétrica</p> <p>RUA LAUDISLAU NETO Nº 504 – PORTO ALEGRE/RS ecolux@ecolux-rs.com.br</p>															
FICHA DO PROJETO/CÓDIGO DA OBRA:				DESENHO											
4600				LUIZ PIAZZA											
ESCALA				DATA				PRANCHA							
INDICADA				DEZ/19				38/68							
ENGº/ARQ. FISCAL DE PROJETO DO DMAE															
ENGº ADRIANO ROQUE DE ARRUDA															
GERENÇA DE PROJETOS E OBRAS – GEPO															
ENG. MARCO A. GIL FACCON															
GERENÇA DE PLANEJAMENTO – GPLA															
ENG. AIRANA R. DO CANTO															
CÓDIGO DO PROJETO/PROCESSO															
SE69 900 2E 038															