CIRCUITO DE ABERTURA DO DISJUNTOR – DJ.352

DESLIGA LOCAL	DESLIGA TELECOMANDO	DESLIGA REMOTO	SELAGEM DE DESLIGAMENTO	SUPERVISÃO DO CIRCUITO DE DESLIGAMENTO	PROTEÇÃO 51AT	PROTEÇÃO 51BT	PROTEÇÃO 26	PROTEÇÃO 49	FALHA DO DISJUNTOR 13,8 kV OU FORA DE SERVIÇO



26X FINDER		
14–11	a	43/C5
12–11	b	
22–21	b	
24–21	a	
32–31	b	
34–31	a	

49X FINDER		
14–11	a	43/C6
12–11	b	
22–21	b	
24–21	a	
32–31	b	
34–31	a	

94A FINDER		
11–14	T1	36/B4
21–24	T2	36/B4
31–34	T3	

LUIZ PIAZZA	LUIZ PIAZZA	REVISÃO GERAL	01	MAR/2020
LUIZ PIAZZA	LUIZ PIAZZA	EMISSÃO INICIAL	00	DEZ/2019
DESENHO	PROJETO	MODIFICAÇÃO	REV.	DATA

DMAE/ENGº/ARQº FISCAL DE OBRA	ENG. ELET. ADRIANO ROQUE DE ARRUDA		
EMPRESA/ENGº/ARQº RESP. EXECUÇÃO	ENG. ELET. LUIZ EDUARDO PIAZZA	CREA	RS069970–D

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
DMAE

Diretoria de Gestão e Desenvolvimento

SE PONTA DO ARADO 69/13,8 kV–10/12,5 MVA

PROJETO ELÉTRICO
PAINEL PDTR – ESQUEMA FUNCIONAL

ECOLUX Engenharia Elétrica
RUA LADISLAU NETO Nº 504 – PORTO ALEGRE/RS
ecolux@ecolux-rs.com.br

FICHA DO PROJETO/CÓDIGO DA OBRA:	DESENHO
4600	LUIZ PIAZZA

ESCALA	DATA	PRANCHA
INDICADA	DEZ/19	36/68

ENG/ARQ. FISCAL DE PROJETO DO DMAE
ENGº ADRIANO ROQUE DE ARRUDA

GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS – GEPO
ENG. MARCO A. GIL FACCIN

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO – GPLA
ENG. AIRANA R. DO CANTO

CÓDIGO DO PROJETO/PROCESSO
SE69 900 2E 036