CIRCUITO DE FECHAMENTO DO DISJUNTOR – DJ.352



43TC1 SEMITRANS–WS4			
	INCLUI	EXCLUI	
1–2		X	
3–4	X		
5–6		X	35/B3
7–8	X		35/B2
9–10		X	
11–12	X		
13–14		X	
15–16	X		

OBS.:
01– LIGAR O CONTATO AUXILIAR S1 AO CONTATO ANTI–BOMBEAMENTO K75 COMO INDICADO.
02– RETIRAR A CHAVE S8 (43LR).

94F FINDER		
11–14	a	35/B4
21–24	a	
31–34	a	

52CCO SEMITRANS–CBC8					
	ABRE	NAA	NAF	FECH	
1–2				X	35/B3
3–4	X				36/B3
5–6	X			X	
7–8				X	
9–10		X	X		
11–12					
13–14			X	X	
15–16			X	X	

DESENHO	PROJETO	MODIFICAÇÃO	REV.	DATA
LUIZ PIAZZA	LUIZ PIAZZA	REVISÃO GERAL	01	MAR/2020
LUIZ PIAZZA	LUIZ PIAZZA	EMISSÃO INICIAL	00	DEZ/2019
DMAE/ENG°/ARQ° FISCAL DE OBRA		ENG. ELET. ADRIANO ROQUE DE ARRUDA		
EMPRESA/ENG°/ARQ° RESP. EXECUÇÃO		ENG. ELET. LUIZ EDUARDO PIAZZA	CREA	RS069970–D

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
DMAE

Diretoria de Gestão e Desenvolvimento

SE PONTA DO ARADO 69/13,8 kV–10/12,5 MVA

PROJETO ELÉTRICO
PAINEL PDTR – ESQUEMA FUNCIONAL

ECOLUX Engenharia Elétrica
RUA LADISLAU NETO Nº 504 – PORTO ALEGRE/RS
ecolux@ecolux-rs.com.br

FICHA DO PROJETO/CÓDIGO DA OBRA:	DESENHO
4600	LUIZ PIAZZA

ESCALA	DATA	PRANCHA
INDICADA	DEZ/19	35/68

ENG/ARQ. FISCAL DE PROJETO DO DMAE
ENG° ADRIANO ROQUE DE ARRUDA

GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS – GEPO
ENG. MARCO A. GIL FACCIN

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO – GPLA
ENG. AIRANA R. DO CANTO

CÓDIGO DO PROJETO/PROCESSO
SE69 900 2E 035