



 Roberto Marinho

 Paulo Roberto

 João Roberto

Deverá ser realizada no dia 10 de setembro de 1993, nos mesmos horários e locais.

4. PROXIMA REUNIAO:

Quando a sala ventila através de kitchenete deve ser exigida ventilação própria para esta, mesmo quando, junto a grade externa, e que não prejudique a ventilação da sala.

3. DECISões TOMADAS:

2.2. Ventilação

 É apreciada a dúvida da seção de aprovação e Licen-

 tamento Predial da DE-SECURB-SMUV no sentido de saber, na aplica-

 ção do artigo 124 da L.C. 284/92, quando a sala do apartamento

 ventila através de kitchenete, se deve ser exigida ventilação pró-

 pria para esta, conforme prevê o parágrafo 1.º do mesmo artigo. O

 assunto é amplamente debatido, tendo sido resolvido o que consta

 no item 3.

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1. Processo N. 206467.7

 É apreciado o processo em epígrafe requerido em no-

 me do Arquiteto Paulo Rogue Fontoura Rodrigues e que trata da

 aprovação de projeto para a construção de ginásio de esportes da

 Associação dos Funcionários da Companhia União de Seguros Gerais,

 localizada à rua Ladislau Neto, 499. É solicitada a dispensa dos

 sanitários para público prevista no inciso I do artigo 142 da L.C.

 284/92. O assunto é amplamente discutido tendo sido resolvido, por

 unanimidade, que a previsão de sanitários para uso do público não

 deve ser dispensada.

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ernani

 Magalhães e sua suplente Arq. Vera Regina Bauermann de Sousa,

 Eng. Llamara Nique Liberman, Eng. Raul Rego Fallace, Arq. David

 Bonfatti. Estava também presente o arquiteto Ivãnto Sanguinetti,

 apresentando extra-oficialmente o SINDUSCON.

SMUV - Av. Borges de Medeiros, 2244

 Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da

 INICIO: 10h30min FIM: 11h45min

 03.09.1993