

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

ATA Nº 916

DATA: 15.05.2018 INÍCIO: 8h30min FIM: 9h30min
LOCAL: Sala de Reuniões da SMURB – Av. Borges de Medeiros, 2244 – 4º. Andar.

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Cleber Roberto Genehr (UAP/SE/EL/SMDE), Arq. Verônica Moraes Medina (CAL/SE/SMURB), Arq. Tiago Mentz da Silva (SVP/SE/EL/SMDE), Arq. Raul Milani (ASBEA), Arq. José Carlos Pereira da Rosa (IAB), Arq. Fernando Bertuol (SINDUSCON) e Eng. Milton Íris Oliveira (SERGS).

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 E.U.: 002 339193.00.0

Parecer nº19

End.: Av. Loureiro da Silva, 1536.

Tramita, o presente processo, em etapa de aprovação de projeto de edificação destinada a comércio e serviços, composta de subsolo, térreo mais 3 pavimentos, com 1.452,16m² de área a construir.

Solicita, o responsável técnico, substituição do acesso em rampa por plataforma elevatória, justificando que devido a diferença de nível entre o acesso ao edifício e o passeio, haveria a necessidade de uma rampa extensa que ocuparia bastante espaço junto ao recuo de jardim, diminuindo a área livre permeável.

A CCCE, após discutir o assunto, decide, por unanimidade, aceitar a proposta, considerado as particularidades do terreno e do projeto, desde que seja previsto gerador com capacidade mínima para atendimento da plataforma elevatória.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

A próxima reunião deverá ser realizada em 22/05/2018.

4. MEMBROS:

1.1	SE/SMURB – Arq. Cleber Roberto Genehr – Presidente
1.1.2	SC/SMURB – Arq. Tiago Mentz da Silva
1.2	SE/SMURB – Arq. Verônica M. Medina
1.2.2	SE/SMURB – Arq. Carla Rosane Hilgert
1.3	SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira
1.3.2	SERGS – Eng. Elmo Tomazi
1.4	IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa
1.4.2	IAB – Arq. Davi Léo Bondar
1.5	JURÍDICO - Rodrigo Petter Gitaí
1.5.2	JURÍDICO - Marcelo da Silva Corletto
1.6	SINDUSCON – Arq. Fernando Bertuol
1.6.2	SINDUSCON – Arq. Sérgio Koren
1.7	ASBEA – Arq. Raul Milani
1.7.2	ASBEA – Arq. Joaquim Haas