



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE  
GRUPO DE REGULAMENTAÇÃO DO PDDUA - GRPDDUA


PROCESSO N.º 002.306328.00.3  
INTERESSADO: SALP - SMOV  
ASSUNTO: Implantação de estação reguladora de gás natural na área do recuo de jardim.  
LOCAL: Rua Vinte Quatro de Outubro, 89


PARECER n.º 01/2009


O Grupo de Regulamentação do PDDUA, em reunião realizada em 16/04/2009, decide por aceitar a instalação de abrigo para implantação de estação reguladora de gás no recuo de jardim por similaridade aos armários de medidores de energia elétrica permitidos pelo inciso VII, do artigo 118, da LC 434/99.


O armário proposto e analisado trata-se de elemento em alvenaria com dimensões de 1,00m x 90cm x 55cm inferiores às dos armários de energia elétrica.


O GRPDDUA entende que estes armários, quando propostos, terão como limite máximo as dimensões estabelecidas pelas normas técnicas do órgão regulador.


  
José Luiz Fernandes Cogo, SPU/SPM


  
Breno Silva Ribeiro CPU/SPM


  
Milton Sauer Nardi CIP/SPM


  
Antônio Carlos Selmo UVE/SPM

  
José Alberto Opitz ASSE JUR/SPM

  
Raul Petersen SECON/SMOV

  
Maria Cristina Cadernatori DE/SMOV

  
Antônio Luís Gomes Pinto UPSD/SPM

  
Liamara Nique Liberman UDRI/SPM