




PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE  
GRUPO DE REGULAMENTAÇÃO DO PDDUA - GRPDDUA


PROCESSO N.º 002.263.979.003  
INTERESSADO: Anna Ponzoni  
ASSUNTO: Esquadria como limitação da sacada  
LOCAL: Rua Honorário Silveira Dias nº 1891

PARECER n.º 02/09


O Grupo de Regulamentação do PDDUA, em reunião realizada em 16/abril/2009, entende que esquadrias colocadas em ponto intermediário dentro da faixa de 2,50m considerada como não adensável, com ou sem fechamento no peitoril da sacada, não pode ser aceita.

A sacada tem o limite imposto pelo projeto, ou seja, a esquadria proposta a menos de 2,50m do peitoril define a área da sacada e conseqüentemente a área não adensável.


  
José Luiz Fernandes Cogo SPU/SPM


  
Milton Sauer Nardi CIP/SPM

  
Antônio Carlos Selmo UVE/SPM


  
José Alberto Optiz ASSE JUR/SPM

  
Raul Petersen SECON/SMOV

  
Breno Silva Ribeiro CPU/SPM

  
Antônio Luís Gomes Pinto UPSD/SPM

  
Lianara Nique Liberman UDRI/SPM

  
Maria Cristina Cademartori DE/SMOV