





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE  
GRUPO DE REGULAMENTAÇÃO DO PDDUA – GRPDDUA


PROCESSO N.º 002.310952.00.6  
INTERESSADO: Colla Construções  
ASSUNTO: Consideração de lajes externas para equipamentos como área  
construída  
LOCAL: Rua Veridiano de Farias, 55

PARECER n.º 04/10


O Grupo de Regulamentação do PDDUA, em reunião realizada em 17/09/2010, entende que as lajes externas para apoio das máquinas de ar condicionado com profundidade superior a 50 cm, como previsto no art. 10, da RI n.º 02/00, devem ser consideradas como áreas não-adensáveis.

  
\_\_\_\_\_  
José Luiz Fernandes Cogo SPU/SPM


  
\_\_\_\_\_  
Milton Sauer Mardi CIP/SPM

  
\_\_\_\_\_  
Antônio Carlos Selmo UVE/SPM

  
\_\_\_\_\_  
Raul Petersen SECON/SMOV

  
\_\_\_\_\_  
Breno Silva Ribeiro CPU/SPM

  
\_\_\_\_\_  
Jezoni Luis Dias Almeida ASSEJUR/SPM

  
\_\_\_\_\_  
Maria Cristina Cademartori DE/SMOV