




PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE  
GRUPO DE REGULAMENTAÇÃO DO PDDUA – GRPDDUA


PROCESSO Nº 002.309512.00.6  
INTERESSADO VALPLAST – Embalagens Plásticas LTDA  
ASSUNTO: Subestação e abrigo de medição da CEEE no recuo de jardim  
LOCAL: Av. Ernesto Neugebauer, 72


**PARECER Nº 12/13**


O Grupo de Regulamentação do PDDUA, em reunião realizada em 12/12/13, delibera pela NÃO aceitação da presente proposta considerando o disposto no Art. 7 do Regulamento de Instalações Consumidoras da CEEE (RIC): "A subestação de entrada de energia não deve estar situada em áreas previstas para alargamento de ruas e ajardinamentos, exceto com a autorização do Poder Público", bem como não encontrar amparo legal no Art. 118 da LC 434/99 atualizada pela LC 646/10.

  
Kelly Ribeiro Jordão SPU/SMURB

  
Antonio Carlos Selmo CPU/SMURB


  
Milton Sauer Nardi CIP/SMURB


  
Carla Louise Henz UDRI/SMURB

  
Patrícia Tschoepke UPSD/SMURB

  
Vinício Lins Freitas SE/SMURB

  
Letícia Cruz Klein CAL/SMURB

  
Marco Fernando Nidballa CVP/SMURB

  
Germano Bremm GS/SMURB